Proyecto:_____ Hoja de Trabajo #: ____ de ____ Fecha:_____

HOJA DE TRABAJO DE AJUSTE DEL VOLTAJE DE CAMPO

PRUEBA DE VOLTAJE DE CAMPO Y SELECCIÓN DE TOMAS					REPETICIÓN DE PRUEBAS DE VOLTAJE DE CAMPO Y VERIFICACIÓN			
TENDIDO	VOLTAJE DE CAMPO	VOLTAJE REDONDEADO ARRIBA O ABAJO	DIFERENCIA DE VOLTAJE DE 12V	VOLTAJE CORRECTO DE LA TOMA	PRUEBA REPETIDA DEL VOLTAJE DE CAMPO	LÁMPARA DE MENOR POTENCIA EN EL TENDIDO	ALCANCE DE VOLTAJE ACEPTABLE	OK?

Los alcances aceptables en la Spider Splice de acuerdo con la potencia de las lámparas son como sigue (nota: si hay lámparas de potencia mixta en una sola Spider Splice, entonces use la lámpara de menor potencia cuando seleccione el alcance del voltaje.)

- Para lámparas de 20w – 11.1 a 12.3 voltios.
- Para lámparas de 35w – 11.3 a 12.5 voltios.
- Para lámparas de 50w – 11.6 a 12.8 voltios.

© Copyright 2003,CAST Lighting L.L.C. Todos los derechos reservados